

۱-۸- اطلاعات کلی

در مناطقی که رطوبت نسبی داخل ساختمان کم و درجه حرارت هوا خشک بیرون ساختمان زیاد است از کولر آبی^۱ استفاده می‌شود.

با تبخیر آب توسط کولر آبی رطوبت هوا محیط را تا حد مطلوب زیاد می‌کنند تا محیط خنک شود.


به علت عدم کنترل اثر خنک کنندگی و رطوبت نسبی توسط کولر آبی، این دستگاه جزء رده‌ی وسائل تهویه مطبوع که همواره اثر خنک کنندگی و میزان رطوبت نسبی را تحت کنترل قرار می‌دهند به شمار نمی‌رود.

استفاده از کولرهای آبی در مناطق شمالی و جنوبی کشور که درصد رطوبت هوا بالایی دارند مناسب نیست. کولرهای آبی برای خنک کردن هوا فروشگاه‌ها، اداره‌ها و مؤسسات آموزشی نیز استفاده می‌شود.

کولرهای آبی از نظر نصب و ظرفیت خنک کنندگی در نوع هواپی مانند شکل ۱-۸ برای نصب در پشت بام ساختمان یا زیر سقف تراس‌ها و نوع پرتاپل، قابل حمل یا رومیزی مانند شکل ۲-۸ برای خنک کردن محیط با متراز کم استفاده می‌شوند. در ادامه به بررسی انواع، کاربرد، نصب، سرویس و راهاندازی این دو نوع کولر آبی به تفکیک می‌پردازیم.



شکل ۱-۸




شکل ۲-۸

۲-۸- انواع و کاربرد کولر آبی هوایی
کولرهای آبی هوایی از نظر نصب، قدرت هوادهی، نحوهی اتصال کانال خارجی به کولر، تعداد، تقسیم‌بندی می‌شود.
روی درهای کولر پوشال‌ها قرار می‌گیرند. کولرهای آبی هوایی در مکان‌هایی مانند پشت‌بام، زیر شیروانی، بالای پنجره و روی بالکن قابل نصب هستند.


● **شکل ۳-۸** یک دستگاه کولر آبی را نشان می‌دهد که دارای سه در است. کانال خارجی مطابق شکل از یک طرف به کولر اتصال دارد.



شکل ۳



شکل ۴



شکل ۵


● در شکل‌های ۴-۸ و ۵-۸ کانال خارجی به قسمت بالای کولر متصل می‌شود.
افزایش تعداد درها از سه عدد به چهار عدد، افزایش حجم آبرسانی و سطوح مرطوب پوشال‌ها را دربر دارد. همچنین قابلیت نصب پمپ آب و شناور در چهار جهت مختلف موجب رفع محدودیت‌های سرویس و نگهداری کولر می‌شود که از مزایای این کولر نسبت به کولر شکل ۳-۸ است.

حجم هوادهی یا قدرت خنک‌کنندگی کولرهای آبی را با مترمکعب یا فوت مکعب در دقیقه^۱ در سرعت زیاد می‌سنجند. مثلاً کولرهای آبی هوایی را با شماره‌های ۲۵۰۰، ۳۰۰۰، ۳۵۰۰، ۴۰۰۰، ۴۵۰۰، ۵۰۰۰، ۶۰۰۰، ۷۰۰۰ و ۶۵۰۰ مشخص می‌کنند. این شماره‌ها حجم هوای جابه‌جایی بر حسب فوت مکعب در هر دقیقه در سرعت زیاد است که توسط الکتروموتور از طریق فن وارد کانال کولر می‌شود.

۳-۸-۳- اجزای مکانیکی کولر آبی

اجزای مکانیکی کولر آبی هوایی و شرح آن‌ها عبارتند از :

۳-۸-۳- اجزای مکانیکی کولر آبی هوایی






شکل ۸-۶

۱-۳-۸- دریچه هوای خروجی

● شکل ۸-۸ دریچه‌ی هوای خروجی را نشان می‌دهد. این دریچه دارای دونوع فلزی و پلاستیکی است. دریچه‌ی کولر توزیع یکنواخت هوای خنک کولر را در محیط منزل به‌عهده دارد. به‌وسیله‌ی اهرم کنار دریچه می‌توان زاویه‌ی وزش هوای خروجی را تغییر داد یا دریچه را بست.



شکل ۸-۷

● برای تغییر زاویه‌ی پره‌های افقی دریچه، اهرم آن را مطابق شکل ۸-۷ با دست بگیرید و آن را به‌آرامی به‌طرف پایین بکشید تا جهت وزش هوای خروجی به‌طرف پایین متمایل شود.



شکل ۸-۸


● در شکل ۸-۸ اهرم حرکت دهنده‌ی پره‌های افقی دریچه در وضعیت پایین قرار گرفته و پره‌های افقی دریچه را کاملاً بسته‌اند.

● دریچه‌ی هوای خروجی باید در زمستان کاملاً بسته شود تا هوای سرد به داخل نفوذ نکند و هوای گرم داخی از طریق دریچه به بیرون انتقال نیابد. همچنین برای کنترل سرمایش اتاق‌ها اقدام به بستن دریچه می‌کنند. توجه!



شکل ۸-۹

- مطابق شکل ۸-۹ می‌توان به وسیله‌ی دمباریک، زاویه‌ی پره‌های عمودی را تغییر داد تا هوای خروجی به طرفین پره‌های عمودی تغییر کند.



شکل ۸-۱۰

جدول ۸-۲

قطر دهنده کanal به سانتی‌متر	درصد افت هوادهی	
	با زانویی	با زانویی و کanal
630	19	14
560	16	11
500	12	9
450	9	6
400	5	6
315	3	3
250	3	2
160	7	2

۸-۳-۲- انواع کanal خارجی و میزان افت هوادهی


آن

میزان افت هوادهی کولر با کanal‌های خارجی نسبت به همان کولری که بدون کanal خارجی است و هوای مرطوب کولر مستقیماً به محیط منزل وارد می‌شود بستگی به نوع نصب کanal و زانویی آن دارد. کanal خارجی باید پیچ دریچ و طولانی باشد و در معرض شدید نور آفتاب نصب شود. اتصال کanal خارجی به کولر به سه روش کلی انجام می‌شود.

■ حالت اول: تهویه به سمت بالا

- در شکل ۸-۱۰ تهویه به سمت بالا با یک زانویی انجام می‌شود.


درصد افت هوادهی کولر با یک متر زانویی در مقایسه با همان کولر که مستقیماً هوای محیط را تهویه می‌کند در جدول ۸-۲ آمده است.



شکل ۸-۱۱

در شکل ۸-۱۱ تهویه به سمت بالا با یک متر طول کanal و یک زانویی انجام می‌شود. در صد افت هوادهی کولر با زانویی و کanal به طول یک متر در مقایسه با کولر مشابه که مستقیماً هوای محیط را تهویه می‌کند در جدول ۸-۲ آمده است.

توجه! جدول‌هایی که در سرتاسر کتاب آمده و با سایه‌ی آبی مشخص شده است نیاز به حافظه سپردن ندارد و در صورتی که سوالی در این زمینه مطرح شود باید جدول آن ضمیمه‌ی برگ آزمون باشد.



شکل ۸-۱۲

■ حالت دوم: تهویه به سمت پایین


در شکل ۸-۱۲ تهویه به سمت پایین با یک زانویی انجام می‌شود. در صد افت هوادهی کولر با یک زانویی در مقایسه با همان کولر که مستقیماً هوای محیط را تهویه می‌کند در جدول ۸-۳ آمده است.

جدول ۸-۳

قطر دهنده کanal به سانتی متر	در صد افت هوادهی	
	با زانویی	با زانویی و کanal
630	2	11
560	1	10
500	3	7
450	4	8
400	4	9
315	4	5
250	4	4
160	4	4


- در شکل ۸-۱۲ تهویه به سمت پایین با یک متر طول کanal و یک زانویی انجام می‌شود.

در صد افت هوادهی کولر با یک متر کanal و یک زانویی در مقایسه با همان کولر که مستقیماً هوای محیط را تهویه می‌کند در جدول ۸-۳ آمده است. اعداد هر ستون را می‌توانید با ستون بعدی مقایسه کنید و اثر زانویی و زانویی و کanal را مورد بررسی قرار دهید.




شکل ۸-۱۳


- حالت سوم: تهویه به سمت طرفین
- در شکل ۸-۱۴ تهویه به سمت طرفین کولر با یک زانویی انجام می‌شود.



شکل ۸-۱۴



شکل ۸-۱۵



شکل ۸-۱۶



شکل ۸-۱۷

میزان افت هوادهی کولر با یک زانویی نسبت به کولر مشابه آن که مستقیماً هوای محیط را تهویه می کند در جدول ۸-۴ آمده است.

- در شکل ۸-۱۵ تهویه به سمت طرفین کولر با یک متر کanal و یک زانویی انجام می شود.
- در صد افت هوادهی کولر با یک متر کanal و یک زانویی نسبت به کولر مشابه آن که مستقیماً هوای محیط را تهویه می کند در جدول ۸-۴ آمده است.

جدول ۸-۴

قطر دهنده کanal به سانتی متر	در صد افت هوادهی با زانویی و کanal	
	با زانویی	با زانویی و کanal
630	13	11
560	12	9
500	9	6
450	7	5
400	5	4
315	3	4
250	2	2
160	1	2

۳-۸-۳ پارچهی برزن

- برای جلوگیری از انتقال لرزش کولر هنگام کار باستی در حد فاصل بین کanal خارجی و کولر مطابق شکل ۸-۱۶ حتماً از پارچهی برزن استفاده شود.
- مطابق شکل ۸-۱۶ هنگام نصب برزن باستی کanal خارجی و کanal داخلی کولر در امتداد هم قرار گیرند.

- در شکل ۸-۱۷ کanal خارجی پایین تر از کanal داخلی کولر قرار گرفته است و پارچهی برزن در این حالت تحت کشش قرار گرفته و سبب افت هوادهی کولر می شود.



شکل ۸-۱۸

- با کوتاه کردن پایه های چهار پایه ای کولر این نقصه برطرف می شود.

- در شکل ۸-۱۸ پارچه ای بر زنتی جمع شده و کanal خارجی به کanal داخلی کولر تا حدی مماس شده است.

- برای جلوگیری از اتصال برق و انتقال صدا و لرزش کولر هنگام کار کanal های داخلی و خارجی را به وسیله ای پارچه ای بر زنتی به هم اتصال دهید.

- کanal های خارجی هم قطر کanal داخلی کولر انتخاب شود تا افت هوادهی به وجود نیاید.
- ارتفاع چهار پایه ای کولر مناسب انتخاب شود تا کanal های خارجی و داخلی در امتداد هم قرار گیرند.
- فاصله ای کanal های داخلی و خارجی حدوداً ۲۰ سانتی متر انتخاب شود تا هیچ گونه لرزشی از کanal داخلی به کanal خارجی انتقال نیابد.

نکات مهم

۴-۳-۸-۱- کanal داخلی کولر


کanal داخلی به قسمتی از کولر گفته می شود که هوای مرطوب به وسیله فن به آن دمیده شده و از این کanal به طرف کanal خارجی هدایت می شود. در شکل ۸-۱۹ قسمت داخلی کanal داخلی و در شکل ۸-۲۰ قسمت خارجی کanal داخلی مشاهده می شود.

۴-۳-۸-۲- بدنی کولر

در شکل ۸-۲۰ بدنی کولر را مشاهده می کنید. در واقع بدنی کولر نقش چهار چوب کولر را دارد. بدنی کولر نگهدارندهی در و پوشالها کanal داخلی، پمپ آب و شناور، سه راهی و لوله های تقسیم آب برای مرطوب نگهداشت پوشالها است.



شکل ۸-۱۹



شکل ۸-۲۰

۶-۳-۸- درپوش‌های کولر

در شکل ۸-۲۱-الف درپوش‌های دو طرف کولر مشاهده می‌شود.

شکل ۸-۲۱-الف یک درپوش کولر را با پوشال و نگهدارنده‌ی پوشال نشان می‌دهد. جنس پوشال‌ها از چوب صنوبر است پوشال‌ها نقش مهمی در عمل تبخیر آب و کاهش دمای هوای مکش شده توسط فن و افزایش رطوبت دارند.



شکل ۸-۲۱-الف



شکل ۸-۲۱-ب

شکل ۸-۲۱-ب یک نوع کولر آبی هوایی را نشان می‌دهد که پوشال‌های آن از نوع سلولزی و درپوش‌های آن از نوع شبکه‌ای است.



شکل ۸-۲۱-ج

شکل ۸-۲۱-ج لایه‌های سلولزی و نگهدارنده‌ی پوشال کولر شکل ۸-۲۱-ب را نشان می‌دهد.

۸-۳-۷ پروانه کولر

پروانه یا توربین کولر مطابق شکل های ۸-۲۲ و ۸-۲۳ در داخل کanal داخلی قرار دارد و دارای پره های زاویه دار است. هنگامی که پروانه حرکت می کند، هوای مرطوب را به سمت خود می کشد.


۸-۳-۸ محور پروانه و یاتاقان های نگه دارنده

آن

پروانه مطابق شکل ۸-۲۲ به وسیله‌ی پیچ با سر شش گوش حفره‌ای روی محور پروانه محکم می شود.



شکل ۸-۲۲



شکل ۸-۲۳

یاتاقان سمت پولی



شکل ۸-۲۴

دو سر محور پروانه به وسیله دو یاتاقان که در شکل های ۸-۲۲ و ۸-۲۳ نشان داده شده، نگه داری می شود.

در شکل ۸-۲۴ یاتاقان سمت پولی پروانه مشاهده می شود.

• دو یاتاقان کولر را هنگام راه اندازی و چند بار در تابستان روغن کاری کنید.

نکات مهم

• برای روغن کاری یاتاقان ها از روغن مقاوم در برابر رطوبت استفاده نشود.

• یاتاقان های کولر را از راه روغن خور آن روغن کاری کنید.

در شکل ۸-۲۵ یاتاقان کولر با دریوش پلاستیکی مربوط به راه روغن خور آن مشاهده می شود.



شکل ۸-۲۵



شکل ۸-۲۶

۸-۳-۹ پولی موتور

پولی یا فلکه‌ی موتور که در شکل ۸-۲۶ مشاهده می شود برای انتقال قدرت و حرکت موتور به پروانه‌ی کولر استفاده می شود. پولی موتور و پولی پروانه بایستی در یک صفحه‌ی فرضی قرار گیرند. جنس پولی موتور از آلومینیوم خشک یا پلاستیک است و در سه اندازه‌ی کوچک، متوسط و بزرگ وجود دارد.

توجه! هرچه قطر پولی موتور بزرگ‌تر شود با ثابت ماندن قطر فلکه‌ی پروانه، سرعت پروانه بیش‌تر می شود.

۸-۳-۱۰ پولی یا فلکه پروانه

پولی یا فلکه‌ی پروانه از جنس آلومینیوم خشک است و به وسیله‌ی پیچ با سر شش گوش یا پیچ آلن نمره ۴ میلی‌متری به محور پروانه محکم می شود (شکل ۸-۲۶).

در شکل ۸-۲۷ یک نوع پولی موتور و یک نوع پولی پروانه مشاهده می شود.



شکل ۸-۲۷

● در صورت ثابت ماندن قطر پولی موتور، با کوچک کردن قطر پولی پروانه سرعت پروانه هنگام حرکت

نکات مهم بیش‌تر می شود.

● هنگام تعویض پولی‌های معیوب موتور و پروانه دقّت کنید که قطر پولی نو با قطر پولی معیوب یکی باشد.

● در صورتی که پولی تعویض شده با پولی قبلی (معیوب) کاملاً مطابقت نداشته باشد امکان صدمه دیدن

موتور کولر حتمی است.

پایه‌ی موتور



شکل ۸-۲۸

۸-۳-۱۱ تسمه

تسمه‌ی کولر برای انتقال قدرت و حرکت از پولی موتور به پولی پروانه استفاده می‌شود.

برای تنظیم و رگلاز کردن تسمه باستی پیچ‌های پایه‌ی موتور را شل کرد، سپس پایه‌ی موتور را طوری جایه‌جا نمود که تسمه نه شل باشد که روی پولی‌ها مطابق شکل ۸-۲۹ کمانه کند نه آنقدر سفت باشد که محورهای موتور و پروانه را تحت تنش قرار دهد و بوش و یاتاقان‌ها را خراب کند و یا سبب سوختن موتور شود. بلکه مانند شکل ۸-۲۸ تا حدی قابلیت انعطاف داشته باشد.

پیچ‌های پایه



شکل ۸-۲۹

نکات مهم

- برای سفارش تسمه نو، ضخامت و طول تقریبی تسمه معیوب را یادداشت کنید.
- ● پولی‌های موتور و پروانه را دقیقاً در یک راستا قرار دهید، سپس تسمه را نصب کنید.
- ● ● در صورتی که پولی‌های موتور و پروانه در یک راستا نباشند سبب خوردگی تسمه و خرابی بوش‌های موتور و یاتاقان‌های پروانه می‌شود.

۸-۳-۱۲ پایه‌ی الکتروموتور با دو دور مختلف

کند و تند

در شکل ۸-۳°-الف پایه‌ی الکتروموتور پروانه مشاهده می‌شود. پایه‌ی الکتروموتور نقش مهمی در تنظیم تسمه‌ی کولر



شکل ۸-۳°-الف



شکل ۸-۳۰-ب




شکل ۸-۳۱

دارد. برای تنظیم تسمه کولر باستی پیچ های پایه شکل ۸-۳۰-ب را شل و پایه را طوری جابه جا کرد تا مطابق شکل ۸-۲۸ تسمه از انعطاف قابل قبولی برخوردار شود.

۸-۳-۱۳_شناور

شناور وسیله ای برای تنظیم ارتفاع آب تشتک به شمار می رود. در شکل ۸-۳۱ دو نوع شناور کولر مشاهده می شود. برای این که آب از تشتک سرریز نشود، باستی کولر تراز باشد و شناور هم دقیقاً تنظیم شود. البته فشار آب هم در تنظیم شناور نقش عمده ای را ایفا می کند. لذا شناور را باستی طوری تنظیم کرد که در اثر تغییر فشار آب، سطح آب تشتک از سطح مجاز بالاتر نرود.

اجزای شناور سمت چپ شکل ۸-۳۱ مطابق شکل ۸-۳۲ است.



شکل ۸-۳۲



شكل ۸-۳۳

نحوه‌ی عملکرد شناور: زمانی که سطح آب در شستک شکل ۸-۳۳ پایین می‌آید، گوی و اهرم شناور پایین رفته و شیر شناور باز می‌شود و آب را وارد شستک کولر می‌کند. با بالا آمدن سطح آب گوی شناور و اهرم متصل به آن بالا می‌آید و شیر متصل به اهرم شناور مجرای ورودی آب را می‌بندد.



شكل ۸-۳۴

نحوه‌ی تنظیم شناور: برای تنظیم شناورهای کولر که مشابه شناور شکل ۸-۳۳ است، می‌توان با چرخاندن گوی شناور مطابق شکل ۸-۳۴ و قرار دادن گوی چرخان در وضعیت دلخواه و مناسب، شناور را برای سطح مناسب آب شستک تنظیم کرد.




شكل ۸-۳۵

۸-۳-۱۴- صافی آب

صفی پلاستیکی آب که در شکل ۸-۳۵ مشاهده می‌کنید از ورود خردنهای پوشال و لجن تهی کولر به داخل پمپ و شیلنگ آب جلوگیری می‌کند.



شکل ۸-۳۶



(ج)

صافی آب دارای سوراخی است که شیلنگ آب از طریق آن به پمپ آب متصل می‌شود. شکل ۸-۳۶ یک صافی آب کولر را نشان می‌دهد.

۸-۳-۱۵- سهراهی آب


سهراهی آب روی سقف کولر پیچ می‌شود و مطابق شکل ۸-۳۷-alf دارای چهار لوله است. از این چهار لوله یک لوله بزرگ است و به شیلنگ وصل می‌شود. سه لوله‌ی دیگر که باریک‌تر است به آب پخش کن‌ها متصل می‌شود.

محل نصب سهراهی آب روی سقف کولر در شکل ۸-۳۸ مشاهده می‌شود. اتصال سهراهی به وسیله‌ی پیچ خودروی کوچک انجام شود تا آب نشت نکند.

در شکل ۸-۳۷- ب یک نوع دیگر سهراهی با آب پخش کن کولر مشاهده می‌شود. شکل ۸-۳۷- ج یک نوع دیگر سهراهی کولر را نشان می‌دهد.



شکل ۸-۳۷



شکل ۸-۳۸

۸-۳-۱۶_شیلنگ آب کولر

شیلنگ آب رابط بین سهراهی و پمپ آب کولر است. سر شیلنگ آب باید باست یا چسب آب بندی به سهراهی و پمپ آب محکم شود تا از محل اتصال بیرون نیاید، زیرا ممکن است آب روی موتور و پمپ بریزد و هر دو را بسوزاند یا سبب اتصال بدنه آنها شود. شکل ۸-۳۸ شیلنگ آب و اتصال آن را به سهراهی کولر نشان می‌دهد.



شکل ۸-۳۹

در شکل ۸-۳۹ اتصال شیلنگ آب به سهراهی و پمپ آب کولر مشاهده می‌شود.

۸-۳-۱۷_آب پخش کن ها

آب به وسیلهٔ آب پخش کن هایی که در شکل های ۸-۳۸ و ۸-۳۹ مشاهده می کنید به ناوдан های کولر و از آن جا روی پوشال های کولر می ریزد.

شینگ رابط

پمپ آب

۸-۳-۱۸ ناودانی پوشال‌ها

ناودانی در قسمت بالای درها و پوشال‌های کولر قرار دارد. در شکل ۸-۴۰ الف ناودانی پلاستیکی یک کولر با پوشال سلولزی مشاهده می‌شود.



(الف)

ناودانی

پوشال معمولی



(ب)

نگهدارنده پوشال

شکل ۸-۴۰



شکل ۸-۴۱

۸-۳-۱۹ لوله و دریچه اطمینان آب

برای نظافت و سرویس کولر در قسمتی از تشتک کولر سوراخی تعییه شده و لوله‌ای مشابه شکل ۸-۴۱ به آن پیچ می‌شود. در صورت خرابی شناور و تراز نبودن کولر، آب از این لوله سرازیر شده از تشتک کولر خارج می‌شود. به این لوله، لوله‌ی سرریز هم گفته می‌شود.



شکل ۸-۴۲

۸-۴۲ محل نصب لوله و دریچه اطمینان و آب‌های

آلوده‌ی داخل تشتک کولر را نشان می‌دهد. اصطلاح بازاری لوله و دریچه اطمینان آب، لوله‌ی سرریز است.

برای جلوگیری از تخلیه‌ی آب تشتک کولر و مصرف بی‌رویه‌ی آب، کولر در محل نصب آن به‌طور تراز

نکات مهم قرار گیرد.

برای حفظ سلامتی استفاده کنندگان و بالا بردن کیفیت خنک‌کنندگی کولر، هر چند وقت یک بار قبل از

استفاده از کولر، تشتک آب کولر را از طریق باز کردن لوله و دریچه‌ی اطمینان آن تمیز کنید.



کابل چهار رشته‌ای

شکل ۸-۴۳



شکل ۸-۴۴



کابل چهار رشته

گلند کابل

شکل ۸-۴۵

شکل ۸-۴۴ یک نوع گلند کابل کولر را در سه حالت مختلف نشان می‌دهد. گلند کابل در دو نوع لاستیکی و پلاستیکی وجود دارد که نوع پلاستیکی آن در برابر گرما و شرایط جوی مقاوم‌تر است. در شکل ۸-۴۵ کابل و گلند کابل کولر شکل ۸-۲۱ ب مشاهده می‌شود.

نکته مهم

- هنگام نصب کولر و کابل کشی آن برای عبور کابل به داخل کولر از گلند کابل مناسب استفاده کنید تا در اثر کشش و جابه جایی کابل، کابل زخمی نشود. زیرا امکان اتصال کوتاه، اتصال بدنه و خطر برق گرفتگی وجود دارد.

۸-۳-۲۱- چهارپایه‌ی کولر

برای جلوگیری از زنگ زدگی تشتك آب کولر، بدنه‌ی کولر را روی چهار پایه‌ای که از نبشی و ورق مطابق شکل ۸-۴۶ ساخته می‌شود، قرار می‌دهند. پایه‌ی کولر برای نصب کولر روی زمین یا نصب روی دیوار کاربرد دارد و نقش مهمی در تراز بودن آن هنگام نصب ایفا می‌کند.



شکل ۸-۴۶



شکل ۸-۴۷

شکل ۸-۴۷ نوع دیگر چهارپایه‌ی کولر را نشان می‌دهد.

- چهارپایه‌ی کولر باید طوری ساخته شود که کولر روی آن کاملاً تراز باشد تا اولاً قطرات آب به طور مساوی نکات مهم بین سطح پوشال درها بریزد، ثانیاً از ریزش آب از اطراف تشتك جلوگیری شود.
- کولر را روی پایه‌های لرزان نصب نکید.
- تراز نبودن کولر سبب کاهش رطوبت و خنکی هوای خروجی کولر می‌شود.



شکل ۸-۴۸ -الف

ارتفاع پایه باستی طوری ساخته شود که هنگام نصب کولر و بروزت آن، مطابق شکل ۸-۴۸-الف دهنده کanal خارجی دقیقاً مقابله دهنده کanal داخلی کولر قرار گیرد.



شکل ۸-۴۸ -ب

ارتفاع کanal خارجی باید مناسب باشد تا سبب افت هوادهی و بلند شدن ارتفاع پایه‌های کولر مانند شکل ۸-۴۸-ب نشود.



شکل ۸-۴۸ -ج

ارتفاع بیش از حد کanal خارجی سبب افزایش ارتفاع بیش از حد پایه‌ی کولر در شکل ۸-۴۸-ج شده است که با توجه به قرار گرفتن کولر روی شیروانی و وزش بادهای تند خطرساز است.



شکل ۸-۴۸-د



شکل ۸-۴۸-ه



لوله پلاستیکی

شکل ۸-۴۹

شکل ۸-۴۸-د نحوه نصب پایه‌ی کولر را در روی شیروانی به طور استاندارد شان می‌دهد که ارتفاع دو پایه از دو پایه‌ی دیگر بیشتر است.

برای جلوگیری از فرو رفتن پایه‌ها باید از ورق‌های فولادی که به پایه جوش داده شده است مانند شکل ۸-۴۸-ه استفاده شود.

۸-۳-۲۲-شیر فلکه کولر

برای کنترل قطع و وصل آب ورودی کولر حتماً از شیر فلکه‌ی مناسب مانند شکل ۸-۴۹ استفاده کنید تا امکان سرویس و تعمیر کولر در موقع لزوم وجود داشته باشد.



(الف)




(ب)

شکل ۸-۵۰

۲۳-۳-۸- لوله‌ی رابط شیر فلکه و کولر
لوله‌ی رابط شیر فلکه و کولر به منظور آبرسانی کولر
نصب می‌شود. جنس این لوله از نوع مسی با قطر $\frac{1}{4}$ اینچ یا از
نوع پلاستیکی مانند شکل ۸-۵۰-الف است.

۴۹-۸- ابتدای این لوله پلاستیکی به شیر فلکه مشابه شکل ۸-۵-ب اتصال
و انتهای آن به انتهای شناور کولر مشابه شکل ۸-۵-ب اتصال
دارد.



تبديل $\frac{1}{2}$ به $\frac{1}{4}$ اینج


بوش برنجی

مهره‌ی برنجی

شکل ۸-۵۱

۲۴-۳-۸- تبدیل ($\frac{1}{2}$ به $\frac{1}{4}$) اینج و مهره و بوش
برنجی
برای اتصال سیم لوله پلاستیکی یا مسی به شیر فلکه از
تبدیل $\frac{1}{2}$ به $\frac{1}{4}$ و مهره و بوش برنجی مشابه شکل ۸-۵۱ استفاده
کنید.

۴-۸-۴- انواع موتورهای کولر با دو دور کم و زیاد



۱- موتور کولر که بروانه‌ی کولر را به چرخش درمی‌آورد دارای دو دور کم و زیاد است.

۴-۸- موتورهای دو دور کولر

موتورهای دو دور کولر، پروانه یا فن را می‌چرخانند و هوای محیط را تهویه می‌کنند. موتورهای دو دور کولر به دو دسته‌ی کلی تقسیم می‌شوند که عبارتند از :

- موتور دو دور با خازن دائم کار

- موتور دو دور با سیم‌پیچ راه‌انداز

برای آشنایی با موتورهای دو دور کولر، آن‌ها را به‌طور

جداگانه مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم.

- موتورهای دو دور با خازن دائم کار

شکل ۸-۵۲ یک نوع موتور فن کولر را نشان می‌دهد.

دورهای تند و کند این موتور به ترتیب حدود 1500 و 1000 دور در دقیقه است و 4 دسته سیم‌پیچ دارد هریک از دورهای این موتور یک سیم‌پیچ اصلی، یک سیم‌پیچ کمکی و یک خازن دارد. خازن با سیم‌پیچ کمکی به‌طور سری قرار می‌گیرد. در هر دور، سیم‌پیچ‌های اصلی، کمکی و خازن مربوط به آن دور همواره در مدار قرار دارند، به همین علت به آن‌ها موتورهای با خازن دائم کار می‌گویند.



دسته‌ی پلاستیکی موتور

شکل ۸-۵۲


سیم‌پیچ‌های استاتور



درپوش خازن‌ها
سرعت زیاد
خازن ۹ میکروفارادی
خازن ۱۴ میکروفارادی
درپوش خازن‌ها

شکل ۸-۵۳

در شکل ۸-۵۳ سیم‌پیچ‌های استاتور و خازن دائم کار موتور مشاهده می‌شود. اجزا و قطعات موتور شکل ۸-۵۲ در شکل ۸-۵۴ نشان داده شده است.



شکل ۸-۵۴

■ موتور کولر با سیم بیچ راهانداز

در موتورهای کولر با سیم بیچ راهانداز سه دسته سیم بیچ وجود دارد که عبارتند از :

■ سیم بیچ اصلی برای دور تند با سربندی چهار قطب و سرعت تقریبی 1500 دور در دقیقه

■ سیم بیچ اصلی برای دور کند با سربندی شش قطب و سرعت تقریبی 1000 دور در دقیقه

■ سیم بیچ راهانداز با سربندی چهار قطب در این نوع موتورها در شروع حرکت، سیم بیچ راهانداز

با سیم بیچ اصلی دور تند به طور موازی قرار می گیرند و هنگامی که دور رotor به حدود 75 درصد دور نامی آن رسید، سیم بیچ راهانداز از مدار خارج می شود. در این حالت سیم بیچ اصلی دور تند به تنهایی رotor را می چرخاند.

● هنگامی که کولر با دور کند راهاندازی می شود، ابتدا سیم بیچ اصلی دور تند و سیم بیچ راهانداز وارد مدار می شوند و



شکل ۸-۵۵

پس از رسیدن دور موتور به ۷۵٪ دور نامی، توسط کلیدی که در داخل موتور تعییه شده است هر دو سیم پیچ از مدار خارج می‌شود و سیم پیچ اصلی دور کند را وارد مدار می‌کند و روتور با دور کند می‌چرخد.

- موتورهای کولر با سیم پیچ راه انداز به دو دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از :
- موتورهای کولر با راه انداز مقاومتی مشابه شکل ۸-۵۵.



شکل ۸-۵۶

— موتورهای کولر با خازن راه انداز مشابه شکل ۸-۵۶.

● قدرت الکتروموتورهای کولر به شرح زیر است :

الکتروموتورهای با قدرت $\frac{1}{4}$ اسب بخار برای کولرهای

۳۰۰۰ و ۲۵۰۰

الکتروموتورهای با قدرت $\frac{1}{3}$ اسب بخار برای کولرهای

۴۰۰۰ و ۳۵۰۰

الکتروموتورهای کولر با قدرت $\frac{1}{6}$ اسب بخار برای

کولرهای ۴۵۰۰ و ۵۰۰۰

الکتروموتورهای کولر با قدرت $\frac{3}{4}$ اسب بخار برای

کولرهای ۷۰۰۰

انواع الکتروموتور کولر با سیم پیچ راه انداز

- موتورهای کولر با راه انداز مقاومتی
- موتورهای کولر با خازن راه انداز






شکل ۸-۵۷

● شکل برش خوردهٔ موتور کولر با راهانداز مقاومتی؛ در شکل ۸-۵۷ یک دستگاه موتور کولر با راهانداز مقاومتی مشاهده می‌شود.

در موتور راهانداز مقاومتی، مقاومت اهمی سیم پیچ راهانداز از مقاومت اهمی سیم اصلی هم قطب آن که در این موتور چهار قطب است بیشتر است. به همین دلیل به آن موتور با راهانداز مقاومتی گفته می‌شود.

شکل ۸-۵۸ قسمت‌های برش خوردهٔ موتور شکل

۸-۵۷ را نشان می‌دهد.




شکل ۸-۵۸

● نقشه‌ی انفجاری الکتروموتور کولر با راه‌انداز

مقاومتی: در شکل ۸-۵۹ نقشه‌ی انفجاری موتور کولر با راه‌انداز


مقاومتی را که در شکل ۸-۵۷ نشان داده شده است، مشاهده

می‌کنید.



شکل ۸-۵۹

بدنه‌ی استاتور



شکل ۸-۶۰

■ اجزای موتورهای کولر با سیم‌بیچ راه‌انداز

اجزای موتورهای کولر با راه‌انداز مقاومتی با موتورهای

خازن راه‌انداز مشابه هم هستند فقط، موتورهای با خازن راه‌انداز،

یک عدد خازن راه‌انداز اضافه دارند. بنابراین اجزای این موتورها

را مشترکاً مورد بررسی قرار می‌دهیم.


● استاتور موتور کولر با سیم‌بیچ راه‌انداز: استاتور

الکتروموتورهای کولر با سیم‌بیچ راه‌انداز مشابه شکل ۸-۶۰ است.

سیم پیچی استاتور موتورهای کولر با راه انداز مقاومتی و خازن راه انداز مشابه هم است و از سه قسمت بدنه، هسته و سیم پیچ ها تشکیل می شوند. مشخصات سیم پیچی استاتور این نوع موتورها در جدول ۸-۵ آمده است.

جدول ۸-۵


تعداد قطب		دور در دقیقه		قدرت (بر حسب اسب بخار)		نوع الکتروموتور تک فاز القایی با	
دور کم	دور زیاد	دور کم	دور زیاد	دور کم	دور زیاد	دور کم	دور زیاد
۶	۴	۹۵°	۱۴۲۵	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$	راه انداز مقاومتی	
۶	۴	۹۵°	۱۴۲۵	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{3}$	راه انداز مقاومتی	
۶	۴	۹۵°	۱۴۲۵	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	راه انداز مقاومتی	
۶	۴	۹۵°	۱۴۲۵	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	خازن راه انداز	




(الف)

روتور قفسی موتور کولر با سیم پیچ راه انداز:

در شکل ۸-۶۱ رotor موتور کولر با سیم پیچ راه انداز مشاهده می شود. به این رotor، رotor قفسی می گویند. زیرا میله یا هادی های رotor و حلقه های آلومینیومی دوسر رotor مطابق شکل ۸-۶۲ تشکیل یک قفس را می دهند. قسمت متحرک کلید گریز از مرکز هنگام راه اندازی موتور پس از رسیدن به دور تقریبی ۷۵٪ دور نامی رotor عمل می کند. عملکرد قسمت متحرک کلید سبب تغییر وضعیت پلاتین های کلید داخل موتور می شود.



(ب)



شکل ۸-۶۲

شکل ۸-۶۱



(الف)



(ب)



(ج)

شکل ۸_۶۳

• قسمت متحرک کلید گریز از مرکز: این قسمت از موتور که در شکل ۸_۶۳-الف مشاهده می‌شود، نقش عده‌ای در راه اندازی و تنظیم سرعت موتور دارد. عملکرد قسمت متحرک و گریز از مرکز کلید سبب می‌شود تا سیم پیچ راه انداز دور تند از مدار خارج شود و در سرعت کم کولر پس از راه اندازی و عملکرد قسمت گریز از مرکز سیم پیچ اصلی دور تند و سیم پیچ راه انداز از مدار خارج شده و سیم پیچ اصلی دور کند وارد مدار شود. در شکل ۸_۶۳-ب قسمت متحرک کلید گریز از مرکز با انگشتان دست به داخل فشار داده شده است تا عملکرد صحیح آن قابل مشاهده باشد.

چنان‌چه قسمت متحرک کلید صحیح عمل کند می‌بایست مانند شکل ۸_۶۳-ج با برداشتن انگشتان دست، سریع به وضعیت عادی آن برگردد.